

# 預拌混凝土品質保證書

切結本公司(工廠)所提供之預拌混凝土品質符合契約所訂規格及中華民國國家標準及相關規範，並在下列範圍內，立書人願負法律上完全之責任，為恐口說無憑，謹切結保證。

- 一. 工程名稱：勤智達建設竹南段住宅新建工程
- 二. 工程地址(建造號碼)：
- 三. 施工(澆置)範圍：基礎
- 四. 數量：170 M<sup>3</sup>
- 五. 規格：210 kgf/cm<sup>2</sup>
- 六. 施工(澆置)時間：103年10月23日

立書人之公司(工廠)名稱：國順預拌混凝土股份有限公司

公司(工廠)地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里15鄰仁愛路1633號


經濟部工廠登記證字號：玖玖-陸柒柒肆柒-零零

負責人：劉世煌

國民身份證統一編號：

地

址：新竹縣竹東鎮學府東路299號



中華民國                      年                      月                      日





< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0020 %  
Calculated Data : 0.012 kg/m<sup>3</sup>

Operator :

< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0031 %  
Calculated Data : 0.009 kg/m<sup>3</sup>

Operator :

鄭瑋傑

< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0020 %  
Calculated Data : 0.013 kg/m<sup>3</sup>

Operator :

< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0020 %  
Calculated Data : 0.012 kg/m<sup>3</sup>

Operator :

鄭瑋傑

鄭瑋傑

< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0020 %  
Calculated Data : 0.012 kg/m<sup>3</sup>

Operator :


< Water Mode >

Item : Cl- ION  
Water Vol. : 178 L/m<sup>3</sup>  
Moist. Data : 0.0020 %  
Calculated Data : 0.012 kg/m<sup>3</sup>

Cl- ION  
178 L/m<sup>3</sup>


國順預拌混凝土股份有限公司  
廠長 劉世煌






(101)台研建字第0142號

# 結業證書

查  賴宇烽 身分證字號：\_\_\_\_\_，於民國  
 101年3月18日參加本院辦理之 [新拌混凝土中氯離子含量檢測訓練班]，成績及格，經內政部營建署  
 (營署建管字第1010021543號函)核可准予備查，  
 特發給結業證書。

此 證

內政部營建署署長



## 葉世夫

台灣發展研究院院長

## 曹 正

中華民國 一零一 年 四 月 九 日

國順預拌混凝土股份有限公司  
 廠長 劉世煌

